

## SISÄILMATYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2019

Aika ja paikka Tiistai 29.10.2019 klo 12.00 – 13.10, Kuntala

Läsnäolijat	Leppialho Juha	puheenjohtaja
	Rantala Kirsi	työsuojeluvaltuutettu
	Rouhiainen Mika	terveydensuojelupäällikkö, Phhyky
	Hietamaa Hanna-Mari	työterveyshoitaja, Wellamo
	Elo Ursula	työterveyslääkäri, Wellamo
	Pasanen Lauri	rakennustarkastaja, teknisen johtajan sijainen
	Miettinen Kari	yhteinäiskoulun rehtori
	Reinikka-Järvinen Tiina	vararehtori
	Perälä Minna	työsuojeluvaltuutettu
	Räsänen Antti	kunnanhallituksen puheenjohtaja
	Virtanen Janne	käyttömestari
	Auvinen Timo-Petteri	työsuojeluvaltuutettu
	Mustisto Pia	sihteeri

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Leppialho avasi kokouksen ja totesi kokouksen koollekutsutuksi sähköpostitse ja todettiin läsnäolijat.

### 2. Työterveyden asiat

Kullasvuoren koulun kiinteistössä ollut oireilua kahdella, muista kiinteistöistä ei ole tullut yhteydenottoja.

### 3. Monitoimitalon asiat

Ilmanvaihto remonti tehty ja kesän aikana myös kattoa korjailtu vesivuotojen takia. Mittaukset ja tasapainotus vielä tekemättä Kirjaston osalta. Uimahallilla aulassa ja valvomossa lämpötila tuntuu olevan liian lämmin esim. kassa-työskentelyyn.

### 4. Päiväkoti

Henkilökunta ollut remontiin tyytyväinen. Viemärin tuuletus korjattu pois välikatolta. Tarkastetaan vielä epäiltyä lämpövuotoa katolla. Myös ilmankosteutta haluttaisiin mitattavaksi.

### 5. Kuntala

Ilmanvaihtoa säädetään tällä viikolla mittauksien mukaisesti. Neukkariin tehdään remonttia ja poistetaan vanhat lattia- ja seinämateriaalit. Toimistohuoneisiin vaihdetaan sisäkattomateriaalia. Teknisen johtajan huone on remontoitu ja materiaalit uusittu. Tilaa vaivannut tunkkainen haju on poistunut täysin.

### 6. Kullasvuoren koulun asiat

Tehty luokkahuonemuutoksia henkilökunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi ja kokeiltu ilmanpuhdistimia ja ionisointilaitteita. Ulkoseinien tilanne tutkittava ilmavuotomahdollisuuden selvittämiseksi. Tekninen toimi ottaa yhteyttä Hannu Kärki Polycon. konsultointia ja mahdollisia mittauksia varten. Selvitetään onko olisiko kaasumaisista aineista kysymys näiden muutaman luokkahuoneen osalta, koska ilmanpuhdistimista ei ole ollut havaittavaa hyötyä. Lainsäädäntö edellyttää ilmanvaihtoon tietyt poistomäärät ym, joten yhden luokan rajaaminen koulun ilmanvaihdosta ei ole järkevää.

### 7. Pappilanmäenkoulun asiat

Ei ole ollut oireilua.

## **8. Pappilanmäen koulun terveydellisten olojen tarkastuspöytäkirja**

Tarkastuskertomuksen mukaan koulun tilat ovat erinomaisessa kunnossa.

## **9. Museoesineiden siirto Opistotalolla**

Opistotalosta otetaan pakkaskaudella näytteet, tarkoituksena saada purettua osittainen käyttökielto.

Museoesineitä ei siirretä Opistotalolle vaan tarvittaessa niille vuokrataan erilliset säilytyskontit tai vastaavat tai järjestetään jokin muu väliaikainen säilytystila

## **10. Työsuojelun kuulumiset**

Keväällä vielä oli työsuojeluilmoituksia sisäilman osalta nyt syksyllä tullut vain yksi.

## **11. Muut asiat**

Tutkitaan ensin mitä tarvitsee mitata, jatketaanko ilmanpuhdistimien vuokraa. Päiväkodille toivotaan kuitumittausta lähinnä keskitilaan. Myös Kullasvuoren koulusta voisi ottaa kuitunäytteitä samalla kun mahdolliset mikrobinäytteet seinistä.

## **12. Seuraava kokous**

Kutsutaan koolle kun saadaan tuloksia mittauksista.

Muistion vakuudeksi

Juha Leppialho  
puheenjohtaja

Pia Mustisto  
sihteeri